



ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ
空気ヒートポンプエアコン
「レバ」シリーズ

取扱説明書

●この取扱説明書には、工事用ヒーターの使用の合理化に関する法律に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

■EcoZEA800の性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	省エネ率	区分
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(APF)	
RZ2T780BA形	HHO780BA	1	7.1	8.0	1.81	1.80	8b
	HHO780BA	2	7.1	8.0	1.61	1.60	8b
	HHO780BA	2	7.1	8.0	2.06	2.05	8b
	HHO780BA	2	7.1	8.0	2.38	2.37	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	1.78	1.77	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.18	2.17	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.03	2.02	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
RZ2P112BA形	HHO112BA	1	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.34	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
RZ2P140BA形	HHO140BA	1	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	省エネ率	区分
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(APF)	
RZ2P160BA形	HHO160BA	1	14.0	16.0	4.67	3.52	8c
	HHO160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
RZ2P224BA形	HHO224BA	1	20.0	22.4	7.06	5.41	8c
	HHO224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHO224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHO224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHO224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHO224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHO224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHO224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHO224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHO224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHO224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHO224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c

★1/1で示された数値は左が50℃、右が60℃です。その他は50℃、90℃は適です。

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	省エネ率	区分
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(APF)	
RZ2T780BA形	HHO780BA	1	25.0	28.0	9.95	7.98	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
RZ2P112BA形	HHO112BA	1	35.0	38.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	35.0	38.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	35.0	38.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	35.0	38.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	35.0	38.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	35.0	38.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	35.0	38.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	35.0	38.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	35.0	38.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	35.0	38.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	35.0	38.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	35.0	38.0	10.3	8.85	8d

●省エネ基準について

室内ユニット	冷暖能力	省エネ率	区分
形式	(kW)	(APF)	
H1OP~形 H1NP~形	3.6	6.0	
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.7	
	5.5	5.6	
	6.0	5.5	
	6.5	5.4	
	7.0	5.3	
	7.5	5.2	
	8.0	5.1	
	8.5	5.0	
	9.0	4.9	
上記以外	10.0	4.8	
	11.0	4.7	
	12.0	4.6	
	13.0	4.5	
	14.0	4.4	
	15.0	4.3	
	16.0	4.2	
	17.0	4.1	
	18.0	4.0	
	19.0	3.9	
	20.0	3.8	

●省エネ率(省エネ率)について

APF表示は、JIS B 8616:2006(省エネ率)とJIS A 4048:2006(※)
(省エネ率)とJIS A 4048:2006(※)に基づいて行います。
※ JIS A 4048:2006は、JIS B 8616:2006を実施するために(注)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
- APF=年間総合負荷(能力)÷年間消費電力

ダイキン

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

FAX:0120-88-1081 (FAX専用ダイヤル)

http://www.daikin.co.jp (ご相談はお客様専用ダイヤル)

営業時間: 24時間365日対応いたします。

受付時間: 9時~18時 (土日祝日も受付)

ダイキン株式会社
本社 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目4番12号
支社 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目4番12号

ダイキン株式会社
大阪支社 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目4番12号
東京支社 東京都港区新橋2丁目18番1号
名古屋支社 名古屋市中区栄2丁目18番1号
福岡支社 福岡市中央区天神2丁目18番1号

3P271252-2 M10A021 (1007) EIS



ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ
空冷ヒートポンプエアコン
《レバノート形》

取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する方法に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による省エネルギー表示を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

■ZEASシリーズの性能について

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT12BA形	FHQ122AL	FHQP122AL	1	10.0	11.2	2.83	2.67	5.2	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	2.68	2.65	5.2	ac
		FHQP80AL	2	10.0	11.2	3.47	3.00	4.4	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	3.02	2.69	4.6	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	3.96	2.19	3.4	ac
		FHQP122AL	1	10.0	11.2	3.40	3.35	4.1	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	3.67	3.45	4.1	ac
		FHQP122AL	1	10.0	11.2	3.69	3.49	4.1	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	3.83	3.43	3.9	ac
		FHQP122AL	1	10.0	11.2	2.95	2.85	4.9	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	3.05	2.85	4.8	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	3.42	3.16	4.3	ac
R2YPT140BA形	FHQ142AL	FHQP142AL	1	10.0	11.2	3.14	3.19	4.1	ac
		FHQP112AL	2	10.0	11.2	3.10	3.10	4.3	ac
		FHQP112AL	2	10.0	11.2	3.39	3.45	4.0	ac
		FHQP112AL	2	10.0	11.2	3.42	3.47	4.0	ac
		FHQP140AL	1	12.5	14.0	4.28	4.00	3.6	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	3.16	3.03	5.7	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	4.46	3.81	4.3	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	4.31	3.53	4.4	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	4.05	3.57	4.8	ac
		FHQP140AL	1	12.5	14.0	4.53	3.89	4.1	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	4.94	4.10	3.9	ac
		FHQP140AL	1	12.5	14.0	4.10	3.53	4.5	ac
R2YPT160BA形	FHQ162AL	FHQP162AL	2	12.5	14.0	3.95	2.92	4.8	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	4.07	3.84	4.5	ac
		FHQP140AL	1	12.5	14.0	3.89	2.82	4.7	ac
		FHQP140AL	1	12.5	14.0	4.78	4.00	3.6	ac
		FHQP140AL	1	12.5	14.0	3.78	3.57	4.5	ac
		FHQP140AL	1	12.5	14.0	4.22	2.19	4.1	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	4.30	3.55	4.2	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	4.49	4.43	5.0	ac
		FHQP160AL	1	14.0	16.0	3.88	3.68	5.5	ac
		FHQP50AL	3	14.0	16.0	3.89	3.41	5.7	ac
		FHQP50AL	3	14.0	16.0	4.83	3.97	4.6	ac
		FHQP50AL	3	14.0	16.0	4.45	4.29	5.0	ac
R2YPT180BA形	FHQ182AL	FHQP182AL	2	14.0	16.0	5.20	4.29	4.2	ac
		FHQP160AL	3	14.0	16.0	5.38	4.61	4.6	ac
		FHQP160AL	3	14.0	16.0	5.35	4.70	4.0	ac
		FHQP160AL	3	14.0	16.0	5.67	3.91	4.5	ac
		FHQP180AL	1	14.0	16.0	5.10	4.25	4.6	ac
		FHQP180AL	1	14.0	16.0	5.04	4.40	4.6	ac
		FHQP180AL	1	14.0	16.0	5.22	4.68	4.2	ac
		FHQP180AL	1	14.0	16.0	5.04	4.40	4.6	ac
		FHQP180AL	1	14.0	16.0	5.22	4.68	4.2	ac
		FHQP180AL	1	14.0	16.0	4.84	4.25	4.6	ac
		FHQP180AL	1	14.0	16.0	5.64	4.29	3.9	ac
		FHQP180AL	1	14.0	16.0	4.58	4.44	4.6	ac
R2YPT200BA形	FHQ202AL	FHQP202AL	3	14.0	16.0	4.33	4.28	4.8	ac
		FHQP180AL	1	14.0	16.0	5.11	4.25	3.9	ac
		FHQP180AL	1	14.0	16.0	5.55	4.66	4.0	ac
		FHQP200AL	3	14.0	16.0	4.83	4.18	4.2	ac

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT220BA形	FHQ222AL	FHQP222AL	2	20.0	22.4	6.50	6.50	4.2	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	6.02	6.00	4.7	ac
		FHQP80AL	4	20.0	22.4	6.00	6.50	4.8	ac
		FHQP56AL	4	20.0	22.4	7.22	6.50	4.0	ac
		FHQP112AL	2	20.0	22.4	6.76	6.54	3.9	ac
		FHQP56AL	4	20.0	22.4	7.13	6.44	4.2	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.24	6.55	3.9	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.55	6.54	3.9	ac
		FHQP56AL	4	20.0	22.4	7.55	6.54	3.9	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.30	6.61	3.9	ac
		FHQP80AL	4	20.0	22.4	7.45	6.54	3.9	ac
		FHQP56AL	4	20.0	22.4	7.32	6.52	3.8	ac
R2YPT240BA形	FHQ242AL	FHQP242AL	2	20.0	22.4	7.32	6.57	4.0	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.50	6.50	4.3	ac
		FHQP80AL	4	20.0	22.4	7.52	6.50	4.1	ac
		FHQP56AL	4	20.0	22.4	7.53	6.50	4.1	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.60	7.00	3.9	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	8.25	7.27	3.7	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.35	6.50	4.1	ac
		FHQP80AL	4	20.0	22.4	6.80	6.54	4.1	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.30	6.54	3.9	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.07	6.54	3.9	ac
		FHQP80AL	4	20.0	22.4	7.02	6.55	3.8	ac
		FHQP220AL	2	20.0	28.0	8.12	8.15	3.9	ac
R2YPT280BA形	FHQ282AL	FHQP282AL	4	25.0	28.0	8.40	7.70	3.6	ac
		FHQP140AL	4	25.0	28.0	8.12	7.15	4.5	ac
		FHQP71AL	4	25.0	28.0	9.40	7.15	3.8	ac
		FHQP71AL	4	25.0	28.0	9.30	6.18	4.1	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	9.40	7.30	4.1	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	11.5	7.55	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	9.90	8.00	3.9	ac
		FHQP71AL	4	25.0	28.0	9.20	8.05	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	9.30	7.35	4.1	ac
		FHQP71AL	4	25.0	28.0	11.3	8.40	3.8	ac
		FHQP280AL	1	25.0	28.0	9.30	8.37	3.8	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	9.10	7.30	4.0	ac
R2YPT320BA形	FHQ322AL	FHQP322AL	2	25.0	28.0	10.7	8.55	3.6	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	11.0	8.50	3.6	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	10.3	8.70	3.6	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	9.40	8.70	3.7	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	10.5	8.45	3.6	ac

●省エネ基準について

室内ユニット	形式	冷房能力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
FHQP～形 FHNP～形	上記以外	3.6	5.0	ad
		4.0	5.9	
		4.5	5.9	
		5.0	5.8	
		5.6	5.8	
		7.0	6.0	
		10.0	6.7	ac
		12.5	6.6	
		20.0	5.1	
		25.0	4.8	af
		3.6	5.1	
		4.0	5.0	
上記以外	上記以外	4.5	5.0	af
		5.0	4.9	
		5.6	4.9	
		7.1	4.8	ag
		10.0	5.1	
		12.5	4.8	
		14.0	4.7	ah
		20.0	4.3	
		25.0	4.0	

●省エネ率・消費効率 (APF) について

APFとは、JIS B 8516：2006(エアコン・ヒートポンプ・冷暖房装置)に基づいて行います。
※R410A48：2006は、JIS B 8516：2006を参照するために(注)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・APF＝総制熱能力(能力)÷期間消費電力